


Управление образования
Администрации города Ижевска
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 8»



Искар Администрации
Дышетонъя кивалтонни
Огъядышетонъя 8-ти номеро
шоръёзо школа
дышетонъя муниципал
ужсьюрт

ул. Воткинское шоссе, д. 48, г.Ижевск, 426039, тел. 44-09-44, факс 44-09-44
E-mail: moi_school_8@mail.ru

от 31 АВГ 2017 № 120

Главному специалисту - эксперту
отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по УР
В.Н. Сазоновой

Уважаемая Вероника Николаевна!

Администрация МБОУ «СОШ №8» доводит до Вашего сведения, что пункты 1-6 предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике №185 от 07.04.2017г., выявленных нарушений в ходе плановой проверки, устранены в полном объеме:

№ п/п	Выявленные нарушения	Проведенные мероприятия
1	В соответствии с п.4.25 СанПин 2.4.2.2821-10 в туалете для мальчиков на 2-ом этаже умывальную оборудовать раковинами из расчета: 1 умывальник на 30 мальчиков. Умывальные на 2-м этаже (в туалете для девочек и в туалете для мальчиков) оборудовать электро- или бумажными полотенцами (разместить рядом с умывальными раковинами)	Установлена дополнительная раковина в туалете для мальчиков на II этаже (левое крыло). Приобретены и установлены электро-полотенца для умывальных комнат на 2-м этаже (в туалете для девочек и в туалете для мальчиков) по 1-й штуке.
2	В соответствии с п.6.10 СанПин 2.4.2.2821-10 выполнить остекление окон из цельного стеклопалотна в следующих помещениях: кабинет №33 (кабинет химии и биологии), кабинет физики, кабинет №38 (русский язык), №26 (русский язык и литература) и кабинет №28 (математика)	Закуплено стекло и проведено остекление окон из цельного стеклопалотна в кабинетах химии и биологии, физики, в кабинетах №№38 (русский язык), 28 (математика). В учебном кабинета №26 (русский язык и литература) проведена замена 3-х оконных блоков с установкой пластикового окна.
3	В соответствии с п.4.28 СанПин 2.4.2.2821-10 устранить дефекты на потолке в лаборантской учебного кабинета №42 (ИЗО и черчение), провести косметический ремонт	Проведен косметический ремонт (покраска стен и потолка) в лаборантской комнате учебного кабинета №42 (ИЗО и черчение), проведена замена оконного блока с установкой пластикового окна.
4	В соответствии с п.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10 заменить покрытие	Произведена замена линолеума в каб. 28 (математика), в лаборантской

Управление
Роспотребнадзора по УР
31 АВГ 2017
Иж. №

	поверхности пола (линолеум) в учебном классе №28 (математика). В лаборантской учебного кабинета №42 (ИЗО и черчение) деревянный пол выполнить гладким, допускающим проведению качественной уборки	учебного кабинета №42 (ИЗО и черчение) поверхность пола покрыли линолеумом.
5	В соответствии с п.5.2 СанПин 2.4.2.2821-10 приобрести новую ученическую мебель в учебный класс №36 (математика).	В учебном кабинете №36 (математика) учебная мебель отремонтирована (замена столешниц из нового материала) и покрашена.
6	В соответствии с п.5.12 СанПин 2.4.2.2821-10 в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, предусмотреть установку не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием.	В кабинет домоводства приобретен кухонный стол с двумя рабочими гигиеническими поверхностями.

Приложение:

- 1) Фотоматериалы умывальных комнат 2-го этажа;
- 2) Фотоматериалы кабинетов химии и биологии, физики, в кабинетах №№38 (русский язык), 26 (русский язык и литература), 28 (математика);
- 3) Фотоматериалы лаборантской комнаты учебного кабинета №42 (ИЗО и черчение);
- 4) Фотоматериалы лаборантской комнаты учебного кабинета №42 (ИЗО и черчение) и учебного кабинета №28 (математики);
- 5) Фотоматериалы учебного кабинета №36 (математика);
- 6) Фотоматериалы кабинета домоводства.

Директор



М.А. Пустынцева